

Руководство по эксплуатации

OPTISOUND 3010 C

4 ... 20 mA/HART



Variable area flowmeters

Vortex flowmeters

Flow controllers

Electromagnetic flowmeters

Ultrasonic flowmeters

Mass flowmeters

Level measuring instruments

Communications engineering

Engineering systems & solutions

Switches, counters, displays and recorders

Heat metering

Pressure and temperature

Содержание

1	О руководстве по эксплуатации	
1.1	Функция	5
1.2	Назначение	5
1.3	Используемые символы	5
2	В целях безопасности	
2.1	Требования к персоналу	6
2.2	Надлежащее применение	6
2.3	Неправильное применение	6
2.4	Общие указания по безопасности	6
2.5	Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости	6
2.6	Совместимость по NAMUR NE 53	7
2.7	Безопасность для зон Ex	7
3	Описание	
3.1	Комплектность	8
3.2	Принцип работы	9
3.3	Настройка	9
3.4	Хранение и транспортировка	9
4	Монтаж	
4.1	Общие указания	11
4.2	Рекомендации по монтажу	13
5	Подключение к источнику питания	
5.1	Подготовка к подключению	20
5.2	Порядок подключения	21
5.3	Схемы подключения (однокамерный корпус).	22
5.4	Схемы подключения (двухкамерный корпус).	23
5.5	Включение питания	25
6	Настройка с помощью модуля индикации и настройки	
6.1	Краткое описание	27
6.2	Установка модуля индикации и настройки	27
6.3	Система настройки	29
6.4	Порядок настройки	30
6.5	Схема меню	34
7	Обслуживание и устранение неисправностей	
7.1	Обслуживание	37
7.2	Устранение неисправностей	37

7.3	Замена блока электроники	38
7.4	Ремонт прибора	39
8	Демонтаж	
8.1	Порядок демонтажа	40
8.2	Утилизация	40
9	Приложение	
9.1	Технические данные	41
9.2	Размеры	45
9.3	Сертификаты	47

Дополнительные руководства по эксплуатации



Информация:

OPTISOUND 3010 C поставляется в различных исполнениях в соответствии со спецификацией заказа. В зависимости от исполнения в комплект поставки могут входить дополнительные руководства по эксплуатации. См. раздел "Описание прибора".

1 О руководстве по эксплуатации

1.1 Функция

Данное руководство содержит всю необходимую информацию для быстрой настройки и безопасной эксплуатации. Перед пуском в эксплуатацию ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями.

1.2 Назначение

Данное руководство предназначено только для обученного и допущенного к работе с прибором персонала. При работе с прибором персонал должен иметь и исполнять изложенные здесь инструкции.

1.3 Используемые символы



Информация, примечания, рекомендации

Символ обозначает дополнительную полезную информацию



Осторожно!

Знак предупреждает о потенциально опасной ситуации. Игнорирование такого предупреждения может нанести вред персоналу или привести к повреждению прибора.



Применение во взрывоопасных зонах

Символ обозначает специальные инструкции по применению во взрывоопасных зонах.



Список

Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.



Действие

Стрелка обозначает отдельное действие.



Порядок действий

Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.

2 В целях безопасности

2.1 Требования к персоналу

Все описанные в данном руководстве действия должны выполняться только обученным персоналом, допущенным к работе с прибором. В целях безопасности и соблюдения гарантийных обязательств любые действия внутри прибора, помимо описанных в данном руководстве, могут осуществляться только персоналом изготовителя.

2.2 Надлежащее применение

OPTISOUND 3010 C предназначен для непрерывного измерения уровня.

Характеристику области применения OPTISOUND 3010 C см. в гл. "Описание прибора".

2.3 Неправильное применение

Ненадлежащее или неправильное применение прибора является потенциальным источником опасности и может привести, например, к переполнению емкости или повреждению компонентов установки из-за неправильного монтажа или настройки.

2.4 Общие указания по безопасности

OPTISOUND 3010 C соответствует современным техническим требованиям и нормам безопасности. При эксплуатации прибора необходимо строго соблюдать все установленные требования к монтажу и нормы техники безопасности, а также изложенные в данном руководстве рекомендации по безопасности.

2.5 Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости

OPTISOUND 3010 C соответствует требованиям EMVG (89/336/EWG) и NSR (73/23/EWG), а также рекомендации NAMUR NE 21.

Подтверждено соответствие прибора следующим нормам:

- EMVG:
 - Излучение EN 61326: 1997 (Класс А)

- Воздействие EN 61326: 1997/A1: 1998
- NSR: EN 61010-1: 2001

2.6 Совместимость по NAMUR NE 53

OPTISOUND 3010 C выполняет Рекомендацию NAMUR NE 53.

Базовая установка датчика осуществима независимо от версии ПО. Набор функций зависит от имеющейся версии ПО отдельных компонентов.

Определить версию ПО OPTISOUND 3010 C можно следующим образом:

- по типовой табличке электроники;
- через модуль индикации и настройки.

На нашем сайте www.krohne.com можно найти все архивы ПО.

2.7 Безопасность для зон Ex

Для применения во взрывоопасных зонах следует соблюдать соответствующие требования и разрешения, а также учитывать соответствующие рекомендации данного руководства по эксплуатации.

3 Описание

3.1 Комплектность

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Ультразвуковой уровнемер OPTISOUND 3010 C
- Документация:
 - Руководство по эксплуатации
 - При необходимости, соответствующие сертификаты.
 - Руководство по эксплуатации "Модуль индикации и настройки" (вариант)

Составные части

OPTISOUND 3010 C состоит из следующих частей:

- Преобразователь звука со встроенным датчиком температуры
- Корпус с блоком электроники
- Крышка корпуса с модулем индикации и настройки (вариант)

Составные части уровнемера могут иметь различное исполнение.




Рис. 1: OPTISOUND 3010 C в исполнении с пластиковым корпусом

1 Крышка корпуса с модулем индикации и настройки (вариант)

2 Корпус с блоком электроники

3 Присоединение и преобразователь звука

3.2 Принцип работы

Область применения	Ультразвуковой уровнемер OPTISOUND 3010 C предназначен для непрерывного измерения уровня жидкостей и сыпучих продуктов практически в любой отрасли промышленности, особенно в водоснабжении и канализации.
Принцип действия	Преобразователь ультразвукового датчика посылает короткие ультразвуковые импульсы и принимает их в виде эхо-сигналов, отраженных от поверхности продукта. Время прохождения ультразвукового импульса от отсылки до приема пропорционально расстоянию до поверхности продукта, т.е. уровню. Определенный таким образом уровень преобразуется в соответствующий выходной сигнал и выдается в виде измеренного значения.
Питание	Двухпроводная система электроники с выходом 4 ... 20 mA/HART, с подачей питания и передачей измеренных значений по одному и тому же кабелю. Диапазон напряжения питания различается в зависимости от исполнения прибора (см. п. "Технические данные" в "Приложении").

3.3 Настройка

Для настройки OPTISOUND 3010 C могут использоваться два различных устройства:

- Модуль индикации и настройки
- Ручной манипулятор HART

Введенные параметры сохраняются в памяти OPTISOUND 3010 C, а также они могут быть сохранены в памяти модуля индикации и настройки.

3.4 Хранение и транспортировка

Упаковка	Прибор поставляется в упаковке, которая при транспортировке обеспечивает его защиту в соответствии с DIN EN 24180. Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит из экологически чистого и поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в специальном
-----------------	--

исполнении также применяется пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих предприятиях.

Температура хранения и транспортировки

- Температура хранения и транспортировки: см. *"Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды"*
- Относительная влажность 20 ... 85 %

4 Монтаж

4.1 Общие указания

Положение при монтаже

Монтажное положение прибора должно быть удобным для монтажа и подключения, а также доступным для установки модуля индикации и настройки. Корпус прибора можно повернуть без инструмента на 330°. Модуль индикации и настройки также можно установить в одном из четырех положений со сдвигом на 90°.

Наружная влага

Использовать рекомендуемый кабель (см. "Подключение к источнику питания") и туго затянуть кабельный ввод.

Для защиты OPTISOUND 3010 C от попадания влаги рекомендуется соединительный кабель перед кабельным вводом направить вниз, чтобы влага от дождя или конденсата могла с него стекать. Данные рекомендации применимы при монтаже на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью (например, там, где осуществляется очистка), а также на емкостях с охлаждением или подогревом.




Рис. 2: Меры против попадания влаги

Диапазон измерения

Базовой плоскостью измерительного диапазона является нижняя сторона преобразователя звука.

Необходимо учитывать, что под базовой плоскостью имеется некоторая мертвая зона, где измерение невозможно. Точные значения мертвой зоны см. в "Технических данных" в Приложении.




Рис. 3: Минимальное расстояние до макс. уровня заполнения

- 1 Мертвая зона
- 2 Базовая плоскость



Информация:

Если измеряемый продукт доходит до преобразователя звука, то возможно постепенное накопление осадка продукта на преобразователе, что позднее может вызывать ошибки измерения.




Рис. 4: Диапазон измерения (рабочий диапазон) и максимальное измеряемое расстояние

- 1 "Полно"
- 2 "Пусто" (макс. измеряемое расстояние)
- 3 Диапазон измерения

Давление/вакуум

Повышенное давление в емкости не влияет на точность измерения с помощью OPTISOUND 3010 C. При низком давлении или вакууме ультразвуковые импульсы демпфируются, что оказывает влияние на результаты измерения, особенно если уровень низкий. При давлении

ниже -0,2 бар (-20 кПа) следует применять другой принцип измерения, например, с помощью радара или направленных микроволн.

4.2 Рекомендации по монтажу

Монтаж на резьбе

Для заворачивания OPTISOUND 3010 C использовать подходящий гаечный ключ и шестигранник на присоединении прибора. Макс. момент затяжки: см. "Технические данные".



Внимание!

Корпус не разрешается использовать для заворачивания резьбы! В противном случае может быть повреждена вращательная механика корпуса.

Монтажное положение

При монтаже OPTISOUND 3010 C расстояние от стенки емкости должно составлять минимум 200 мм. При монтаже уровнемера в центре выпуклой крыши емкости возможны множественные эхо-сигналы, селекция которых осуществляется с помощью соответствующей настройки (см. "Настройка").

Если указанное выше расстояние обеспечить невозможно (особенно если вероятно накопление осадка продукта на стенке емкости), то во время настройки необходимо создать память ложных эхо-сигналов. Рекомендуется повторно создать память ложных эхо-сигналов с уже накопившимся осадком на стенке емкости.




Рис. 5: Монтаж на выпуклой крыше емкости

- 1 Базовая плоскость
- 2 Центр или ось симметрии емкости

На емкостях с коническим дном уровень рекомендуется монтировать по центру, тогда измерение возможно на полную глубину емкости.




Рис. 6: Емкость с коническим дном

Патрубок

Высота монтажного патрубка должна быть такой, чтобы нижняя часть преобразователя звука выступала из патрубка минимум на 10 мм.




Рис. 7: Рекомендуемая высота монтажного патрубка

На продуктах с хорошими отражательными свойствами OPTISOUND 3010 C можно монтировать также на патрубках, высота которых больше длины преобразователя звука (ориентировочные размеры патрубков см. на рисунке ниже). В этом случае конец патрубка должен быть гладким, без заусенцев и, по возможности, закругленным. При этом необходимо создать память ложных эхо-сигналов.




Рис. 8: Ориентировочные размеры патрубков

Ориентация датчика

Для достижения оптимальных результатов измерения на жидкостях датчик нужно устанавливать, по возможности, вертикально по отношению к поверхности продукта.




Рис. 9: Ориентация датчика для измерения уровня жидкостей

Для сокращения минимального допустимого расстояния до продукта при монтаже OPTISOUND 3010 C можно использовать поворотный отражатель, что позволяет почти полностью заполнять емкость. Эта рекомендация применима, прежде всего, для открытых емкостей, например камер ливнеспуска.




Рис. 10: Поворотный отражатель

Конструкции в емкости

При выборе монтажного положения для ультразвукового датчика следует учитывать, что конструкции, находящиеся в емкости, например: лестницы, предельные выключатели, нагревательные спирали, подпорки и т.п., - могут вызывать ложные эхо-сигналы, которые накладываются на полезный эхо-сигнал.

Монтажное положение датчика должно быть таким, чтобы на пути распространения ультразвукового сигнала до поверхности продукта, по возможности, не оказывалось указанных препятствий.

При наличии конструкций в емкости, при настройке следует создать память ложных эхо-сигналов.

Ложные эхо-сигналы от стоек и подпорок в емкости можно ослабить с помощью установленных над этими конструкциями небольших наклонных экранов из

листового металла или пластика, которые будут рассеивать ультразвуковые сигналы и, тем самым, предотвращать зеркальное ложное отражение.




Рис. 11: Отражатели над конструкциями в емкости

Мешалки

Для емкости с мешалками следует создать память ложных эхо-сигналов при работающих мешалках. В этом случае ложные отражения запоминаются при различных положениях мешалок.




Рис. 12: Мешалки

Втекающий продукт

Не следует монтировать прибор над втекающим в емкость потоком продукта. Убедитесь, что датчик обнаруживает поверхность продукта, а не льющуюся струю.




Рис. 13: Втекающая жидкость

Пена

Густая пена, образующаяся на поверхности продукта при заполнении емкости, работе мешалок и других процессах, может значительно поглощать излучаемый сигнал.

Если пенообразование может привести к ошибкам измерения, рекомендуется устанавливать датчик в опускной трубе или применять датчики, реализующие принцип измерения посредством направленных микроволн.

Пена не оказывает влияния на измерение посредством направленных микроволн, поэтому в условиях пенообразования особенно применимы контактные микроволновые уровнемеры, реализующие этот принцип измерения.

Воздушные потоки

Если в емкости возможны мощные воздушные потоки, например из-за ветра при монтаже на открытом воздухе или вследствие использования циклонной вытяжки, рекомендуется установить OPTISOUND 3010 C в опускной трубе или использовать иной принцип измерения, например с помощью радара или направленных микроволн.

Измерение в трубе

Установка датчика в трубе (опускной или выносной) позволяет исключить влияние внутренних конструкций емкости, пенообразования и турбулентности измеряемой среды.

Поскольку измерение возможно только в трубе, то труба должна быть длиной до желаемого минимального уровня.




Рис. 14: Опускная труба в емкости
1 Вентиляционное отверстие $\varnothing 5 \dots 10$ мм

OPTISOUND 3010 C можно устанавливать на трубах диаметром от 40 мм.

При соединении труб не должно оставаться больших зазоров или грубых сварных швов. Рекомендуется создать память ложных эхо-сигналов.

Для очень липких продуктов измерение в трубе не рекомендуется.

5 Подключение к источнику питания

5.1 Подготовка к подключению

Техника безопасности

Указания по технике безопасности при подключении:

- Подключать только при отсутствии напряжения
- Если возможны перенапряжения, установить защиту от перенапряжений.

Меры безопасности для зон Ex



Для применения во взрывоопасных зонах следует учитывать соответствующие нормы и требования к датчикам и источникам питания.

Выбор питания

Подача питания и передача токового сигнала осуществляются по одному и тому же двухпроводному кабелю. Напряжение питания зависит от исполнения прибора (см. "*Технические данные*" в Приложении).

Между цепью питания и сетью должна быть обеспечена безопасная развязка в соответствии с DIN VDE 0106, часть 101.

В отношении напряжения питания следует учитывать следующее:

- Возможность уменьшения выходного напряжения источника питания под номинальной нагрузкой (при токовом выходе датчика в состоянии отказа 20,5 mA или 22 mA)
- Влияние дополнительных устройств в цепи (см. значения нагрузки в п. *Технические данные*).

Выбор соединительного кабеля

OPTISOUND 3010 C подключается с помощью стандартного двухпроводного неэкранированного кабеля с внешним диаметром 5 ... 9 мм, обеспечивающим эффект уплотнения кабельного ввода. В случае возможности сильных электромагнитных помех рекомендуется использовать экранированный кабель.

Кабельный экран и заземление

Экран кабеля с обеих сторон соединить с потенциалом земли. В самом датчике экран должен быть подключен непосредственно к внутренней клемме заземления. Клемма заземления на внешней стороне корпуса должна быть низкоомно соединена с уравнивателем потенциалов.

При вероятности возникновения уравнительных токов соединение со стороны вторичного устройства должно осуществляться через керамический конденсатор (напр.

**Соединительный
кабель для зон Ex**



1 нФ, 1500 В). Тем самым подавляются низкочастотные уравнильные токи, но сохраняется защитный эффект против высокочастотных помех.

Для применения во взрывоопасных зонах соединительный кабель должен отвечать соответствующим требованиям. Следует исключить возможность уравнильных токов в кабельном экране. При заземлении с обеих сторон это достигается за счет применения конденсатора или отдельного уравнивателя потенциалов.

5.2 Порядок подключения

Выполнить следующее:

- 1 Отвинтить крышку корпуса.
 - 2 Снять модуль индикации и настройки, если он установлен, повернув его слегка влево.
 - 3 Ослабить гайку кабельного ввода.
 - 4 Удалить примерно 10 см обкладки кабеля, концы проводов зачистить примерно на 1 см.
 - 5 Вставить кабель в прибор через кабельный ввод.
 - 6 Открыть контакты, приподняв рычажки отверткой (см. рис. ниже).
 - 7 Вставить концы проводов в контакты в соответствии со схемой подключения.
 - 8 Закрыть контакты, нажимая на рычажки, при этом должен быть слышен щелчок пружины контакта.
 - 9 Слегка потянув за провода, проверить надежность их закрепления в контактах.
 - 10 Экран подключить к внутренней клемме заземления, а внешнюю клемму заземления соединить с уравнивателем потенциалов.
 - 11 Туго затянуть гайку кабельного ввода, уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
 - 12 Завинтить крышку корпуса.
- Электрическое подключение выполнено.




Рис. 15: Подключение к источнику питания: шаги 6 и 7

5.3 Схемы подключения (однокамерный корпус)



Рисунки и схемы ниже действительны для приборов без взрывозащиты, а также для приборов в искробезопасном исполнении (Ex ia).

Общий вид корпуса




Рис. 16: Однокамерный корпус из различных материалов

- 1 Пластик
- 2 Алюминий
- 3 Нержавеющая сталь
- 4 Фильтр для выравнивания давления

Отсек электроники и подключения




Рис. 17: Отсек электроники и подключения в однокамерном корпусе

- 1 Контакты для подключения питания
- 2 Клемма заземления для подключения экрана кабеля

Схема подключения




Рис. 18: Схема подключения (однокамерный корпус)

- 1 Питание/Выход сигнала

5.4 Схемы подключения (двухкамерный корпус)



Рисунки и схемы ниже действительны для приборов без взрывозащиты, а также для приборов в искробезопасном исполнении (Ex ia).

Общий вид корпуса




Рис. 19: Двухкамерный корпус

- 1 Крышка отсека подключения
- 2 Заглушка
- 3 Крышка отсека электроники
- 4 Фильтр для выравнивания давления
- 5 Кабельный ввод

Отсек электроники




Рис. 20: Отсек электроники в двухкамерном корпусе

- 1 Внутреннее соединение с отсеком подключения

Отсек подключения




Рис. 21: Отсек подключения в двухкамерном корпусе

1 Контакты для подключения питания

2 Клемма заземления для подключения экрана кабеля

Схема подключения




Рис. 22: Схема подключения (двухкамерный корпус)

1 Питание/Выход сигнала

5.5 Включение питания

Включение питания

В течение прибл. 30 сек. после подключения OPTISOUND 3010 C к источнику питания или после восстановления напряжения выполняется самопроверка прибора и происходит следующее:

- внутренняя проверка электроники,
- индикация типа устройства, версии ПО и тега (обозначения) датчика,

- кратковременный (10 сек.) скачок выходного сигнала до установленного значения отказа.

Затем отображается текущее измеренное значение и выдается соответствующий токовый сигнал.¹⁾

¹⁾ Значения соответствуют текущему уровню и уже выполненным установкам, например заводской установке.

6 Настройка с помощью модуля индикации и настройки

6.1 Краткое описание

Модуль индикации и настройки служит для индикации измеренных значений, настройки и диагностики. Модуль может быть установлен в любом датчике семейства OPTISOUND в однокамерном, а также в двухкамерном корпусе (в отсеке электроники или отсеке подключения).

6.2 Установка модуля индикации и настройки

Модуль индикации и настройки можно установить и снять в любой момент. Для этого не нужно отключать питание.

Выполнить следующее:

- 1 Отвинтить крышку корпуса.
- 2 Установить модуль индикации и настройки в желаемое положение на электронике (возможны четыре положения со сдвигом на 90°).
- 3 Установить модуль индикации и настройки на электронике и слегка повернуть вправо до щелчка.
- 4 Туго завинтить крышку корпуса со смотровым окошком.

Для демонтажа выполнить описанные выше действия в обратном порядке.

Питание модуля индикации и настройки осуществляется от датчика.




Рис. 23: Установка модуля индикации и настройки



Примечание:

При использовании установленного в OPTISOUND 3010 C модуля индикации и настройки для местной индикации требуется более высокая крышка корпуса со смотровым окошком.

6.3 Система настройки




Рис. 24: Дисплей и клавиши настройки

- 1 ЖК-дисплей
- 2 Индикация номера пункта меню
- 3 Клавиши настройки

Функции клавиш

- Клавиша **[OK]**:
 - переход к просмотру меню
 - подтверждение выбора меню
 - редактирование параметра
 - сохранение значения
- Клавиша **[->]**:
 - смена меню
 - перемещение по списку
 - выбор позиции для редактирования
- Клавиша **[+]**:
 - изменение значения параметра
- Клавиша **[ESC]**:
 - отмена ввода
 - возврат в прежнее меню


Система настройки

Прибор настраивается с помощью четырех клавиш и дисплея модуля индикации и настройки. Функции клавиш показаны на рисунке выше. Через 10 минут после последнего нажатия любой клавиши автоматически происходит возврат к отображению измеренных значений. Введенные значения, не подтвержденные нажатием **[OK]**, будут потеряны.

6.4 Порядок настройки

Задание адреса для работы в многоточечном режиме HART

При работе в многоточечном режиме HART (несколько датчиков на одном входе) сначала необходимо осуществить установку адресов (см. инструкцию для модуля индикации и настройки).



Параметрирование

При измерении с помощью OPTISOUND 3010 C определяется расстояние от датчика до поверхности продукта. Для отображения уровня нужно задать соответствие между расстоянием до поверхности и уровнем заполнения в процентах. С этой целью вводятся значения расстояния для полной и пустой емкости. Если эти значения неизвестны, то можно задать значения расстояния, например, для 10 % и 90 % заполнения. Базовой плоскостью для значений расстояния является нижняя поверхность фланца (при фланцевом исполнении) или нижняя сторона преобразователя звука (при других исполнениях).

Данная установка используется для вычисления реального уровня, а также для ограничения рабочего диапазона датчика до требуемого интервала.

Для установки Min./Max. фактический уровень не имеет значения: такая настройка всегда осуществляется без изменения уровня и может проводиться еще до монтажа прибора на месте измерения.


Для установки оптимальных параметров измерения необходимо, последовательно выбирая пункты в меню "Базовая установка", ввести соответствующие значения.

Установка параметров начинается с меню "Базовая установка".


Выполнение установки Min.

Выполнить следующее:

- 1 Нажатием **[OK]** перейти от индикации измеренных значений в главное меню.




- 2 С помощью **[->]** выбрать меню **Базовая установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. На дисплее появится меню "Установка Min".



- 3 Для изменения процентного значения нажать **[OK]**, с помощью **[->]** установить курсор на нужную позицию. С помощью **[+]** ввести необходимое процентное значение и подтвердить **[OK]**. Курсор теперь переходит на значение расстояния.
- 4 Ввести соответствующее значение расстояния в метрах для пустой емкости (напр., расстояние от датчика до дна емкости).
- 5 Подтвердить установку клавишей **[OK]** и с помощью **[->]** перейти к установке Max.

Выполнение установки Max.

Выполнить следующее:




- 1 Для изменения процентного значения нажать **[OK]**, с помощью **[->]** установить курсор на нужную позицию. С помощью **[+]** ввести необходимое процентное значение и подтвердить **[OK]**. Курсор теперь переходит на значение расстояния.
- 2 Ввести соответствующее значение расстояния в метрах для полной емкости. Максимальный уровень должен быть ниже мертвой зоны.
- 3 Сохранить установку клавишей **[OK]** и с помощью **[->]** перейти к выбору измеряемой среды.

Выбор среды

Каждая измеряемая среда имеет различные отражательные свойства. На характер отражения влияют также некоторые состояния среды: для жидкостей - это волнение поверхности и пенообразование, для сыпучих

продуктов - насыпной конус, пылеобразование и дополнительные отражения от стенок емкости. Для адаптации прибора к условиям измерения необходимо выбрать тип измеряемого продукта: "*Жидкость*" или "*Сыпучий продукт*".




Для сыпучих продуктов нужно описать размер зерна, выбрав далее подменю "*Порошок/пыль*", "*Гранулы/таблетки*" или "*Щебень/галька*".

Данная настройка позволяет повысить надежность измерения, особенно на средах со слабыми отражательными свойствами.

После ввода необходимых параметров сохранить установку и с помощью клавиши [**->**] перейти к следующему пункту меню.

Тип емкости

Геометрия емкости может также влиять на надежность измерения. Для дополнительной адаптации прибора к условиям измерения нужно выбрать соответствующий тип емкости. Подменю типов емкости различаются в зависимости от выбора измеряемой среды: для установки *Жидкость* - это *Резервуар*, *Измерит. труба*, *Открытая емкость* или *Емкость с мешалкой*, для установки *Сыпучий продукт* - это *Силос* или *Бункер*.




После ввода необходимых параметров сохранить установку и с помощью клавиши [**->**] перейти к следующему пункту меню.

Демпфирование

Для устранения колебаний значений на дисплее (напр. в связи с волнением поверхности продукта) можно скорректировать время интеграции, установив его в пределах от 0 до 999 секунд. При этом следует учитывать, что время реакции полного измерения и задержки


реакции на быстрые изменения измеряемых величин также увеличится. Обычно для выравнивания дисплея измеренных значений достаточно нескольких секунд.



После ввода необходимых параметров сохранить установку и с помощью клавиши **[→]** перейти к следующему пункту меню.

Кривая линейаризации


Линеаризация необходима в том случае, когда требуется индикация или вывод в единицах объема, а объем емкости изменяется нелинейно по отношению к уровню ее заполнения, например когда емкость горизонтальная цилиндрическая или сферическая. Для таких типов емкостей заданы кривые линеаризации, представляющие отношение между уровнем заполнения в процентах и объемом емкости. При активировании соответствующей кривой линеаризации на дисплей выводятся правильные процентные значения объема. Для отображения объема не в процентах, а, например, в литрах или килограммах, можно дополнительно в меню *"Дисплей"* задать пересчет.



После ввода необходимых параметров сохранить установку и с помощью клавиши **[→]** перейти к следующему пункту меню.

Тег датчика


В этом пункте меню можно ввести ясное обозначение датчика, например, наименование места измерения, продукта или емкости. В цифровых системах и в документации для больших установок такое обозначение вводится для точной идентификации отдельных мест измерения.



На этом базовая установка завершена и с помощью клавиши **[ESC]** можно вернуться в главное меню.

Память помех

Высокие патрубки или конструкции в емкости (например, подпорки или мешалки), а также осадок продукта или сварные швы на стенках емкости могут вызывать ложные отражения, негативно влияющие на измерение. Такие ложные отражения можно сохранить в памяти помех, и они будут игнорироваться при измерении. Для создания памяти помех емкость должна быть пустой, тогда будут обнаружены все возможные ложные отражения.



Выполнить следующее:

- 1 Нажатием **[OK]** перейти от индикации измеренных значений в главное меню.
- 2 С помощью **[->]** выбрать меню **Сервис** и подтвердить нажатием **[OK]**. На дисплее появится меню "Память помех".
- 3 Подтвердить *Память помех - изменить сейчас* клавишей **[OK]** и выбрать подменю *Создать снова*. Ввести фактическое расстояние от датчика до поверхности продукта. При нажатии **[OK]** датчик обнаруживает и сохраняет все имеющиеся в этой зоне ложные сигналы.



Примечание:

Проверьте расстояние до поверхности продукта. Если ввести неправильное (слишком большое) значение, актуальный уровень сохранится в памяти как помеха и на указанном расстоянии уровень определяться более не будет.

Дополнительные установки

Дополнительные возможности настройки и диагностики, например: пересчет единиц дисплея, моделирование или эхо-кривые, - показаны на представленной далее схеме меню. Подробное описание меню приведено в инструкции по работе с модулем индикации и настройки.

6.5 Схема меню

Базовая установка




Дисплей



Диагностика



Сервис



Инфо



7 Обслуживание и устранение неисправностей

7.1 Обслуживание

При нормальной эксплуатации OPTISOUND 3010 C не требует особого обслуживания.

7.2 Устранение неисправностей

Причины отказов

Работа OPTISOUND 3010 C характеризуется высокой надежностью. Однако возможны отказы, источником которых может стать:

- Датчик
- Технологический процесс
- Питание
- Формирование сигнала.

Устранение неисправностей

В случае отказа прежде всего необходимо проверить выходной сигнал и сообщения об ошибках на модуле индикации и настройки (см. ниже).

Проверка сигнала 4 ... 20 mA

Подключить переносной мультиметр в подходящем измерительном диапазоне в соответствии со схемой подключения.

? Сигнал 4 ... 20 mA неустойчивый

- Колебания уровня в емкости
- Установить время интеграции с помощью модуля индикации и настройки

? Сигнал 4 ... 20 mA отсутствует

- Неправильное подключение к источнику питания
- Проверить подключение согласно п. "Порядок подключения" и, при необходимости, исправить в соответствии с п. "Схемы подключения"
- Отсутствует питание
- Проверить целостность кабелей и, при необходимости, отремонтировать
- Низкое напряжение питания или высокое сопротивление нагрузки
- Проверить и, при необходимости, отрегулировать

- ? Токовый сигнал выше 22 mA или ниже 3,6 mA
- Дефектный блок электроники
- Заменить устройство или отправить его на ремонт



При применении во взрывоопасных зонах следует учитывать требования к межкомпонентным соединениям искробезопасных цепей.

Сообщения об ошибках на модуле индикации и настройки

- ? E013
- Отсутствует измеренное значение
- Датчик в фазе загрузки
- Датчик не обнаруживает эхо-сигнал, напр., из-за ошибки монтажа или неправильной установки параметров
- ? E017
- Диапазон установки слишком малый
- Переустановить диапазон, увеличив интервал между установками Min и Max
- ? E036
- Отсутствует исполнимое ПО датчика
- Обновить ПО датчика или отправить прибор на ремонт
- ? E041
- Аппаратная ошибка, дефект электроники
- Заменить устройство или отправить его на ремонт

7.3 Замена блока электроники

Дефектный блок электроники прибора может быть заменен самим пользователем.



Для применения во взрывоопасных зонах можно устанавливать только датчики и блоки электроники с соответствующей маркировкой взрывозащиты.

Запасные блоки электроники можно заказать у поставщика оборудования Krohne.

7.4 Ремонт прибора

При необходимости ремонта сделать следующее:

Бланк возврата можно скачать с нашей домашней страницы в Интернете http://www.krohne-mar.com/fileadmin/media-lounge/PDF-Download/Specimen_e.pdf.

Заполнение такого бланка обеспечивает необходимую информацию, что позволяет значительно сократить сроки ремонта.

- Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
- Прибор очистить и упаковать для транспортировки
- Приложить заполненный бланк

8 Демонтаж

8.1 Порядок демонтажа



Внимание!

При наличии опасных рабочих условий (давление, высокая температура, агрессивные или ядовитые продукты) демонтаж прибора следует выполнять с учетом соответствующих норм техники безопасности.

Для демонтажа прибора выполнить действия, описанные в пп. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.

8.2 Утилизация

Прибор состоит из перерабатываемых материалов. Конструкция прибора позволяет легко отделить электронный блок.

Директива WEEE 2002/96/EG

Данное устройство не подлежит действию Директивы WEEE 2002/96/EG и соответствующих законов (напр., в Германии - это закон ElektroG). Для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное предприятие, минуя коммунальные пункты сбора мусора, которые, в соответствии с Директивой WEEE, могут использоваться только для утилизации продуктов личного потребления.

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы.

Материалы: см. "Технические данные"

При невозможности утилизировать прибор самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.

9 Приложение

9.1 Технические данные

Общие сведения

Материалы контактирующих с продуктом деталей	
– Присоединение	Резьба G1½A и 1½ NPT: PVDF
– Преобразователь звука	PVDF
– Уплотнение преобразователя звука/присоединения	EPDM
Материалы не контактирующих с продуктом деталей	
– Корпус	Пластик PBT (полиэстер), алюминий с порошковым покрытием, нерж. сталь 316L
– Уплотнение между корпусом и крышкой корпуса	NBR (корпус из нерж. стали), силикон (корпус из пластика/алюминия)
– Смотровое окошко в крышке корпуса	Поликарбонат
– Клемма заземления	316Ti/316L (1.4571/1.4435)
Вес	1,8 ... 4,0 кг, в зависимости от присоединения и корпуса
Макс. момент затяжки резьбы	25 Нм

Выходные харантеристики

Выходной сигнал	4 ... 20 mA/HART
Разрешающая способность	1,6 µA
Сигнал неисправности	Токовый выход неизменный; 20,5 mA; 22 mA; <3,6 mA (устанавливаемый)
Ограничение тока	22 mA
Нагрузка	См. диаграмму нагрузки в п. "Питание"
Время интеграции (63 % входной величины)	0 ... 999 s, устанавливаемое
Исполненная рекомендация Namur	NE 43

Входные харантеристики

Измеряемая величина	Расстояние между нижней кромкой преобразователя звука и поверхностью продукта
Мертвая зона	0,25 м
Диапазон измерения	
– Жидкости	до 5 м
– Сыпучие продукты	до 2 м

Условия при определении точности (соотв. DIN EN 60770-1)

Условия при определении точности (соотв. DIN EN 61298-1)

- Температура +18 ... +30°C (+64 ... +86°F)
- Относительная влажность 45 ... 75 %
- Давление воздуха 860 ... 1060 мбар/86 ... 106 кПа

Характеристики и точность измерения ²⁾

Средний температурный коэффициент нулевого сигнала (температурная погрешность)	0,06 %/10 K
Разрешающая способность измерения	max. 1 мм
Ультразвуковая частота	70 кГц
Интервал	>2 сек. (в зависимости от установки параметров)
Ширина диаграммы направленности при -3 dB	5,5°
Время успокоения ³⁾	> 3 сек. (в зависимости от установки параметров)
Точность	лучше 0,2 % или +/- 4 мм (см. диаграмму)




Рис. 25: Точность OPTISOUND 3010 C

- ²⁾ По отношению к номинальному диапазону, включая гистерезис и повторяемость, определение по методу граничной точки.
- ³⁾ Время до выдачи правильного значения (с макс. отклонением 10 %) при скачкообразном изменении уровня.

Окружающие условия

Температура окружающей среды, хранения и транспортировки

- без модуля индикации и настройки -40 ... +80°C
- с модулем индикации и настройки -20 ... +70°C

Рабочие условия

- Давление в емкости -20 ... 200 кПа (-0,2 ... 2 бар)
- Температура процесса (температура преобразователя звука) -40 ... +80°C
- Устойчивость к вибрации Механические колебания с 4 г и 5 ... 100 Гц⁴⁾

Электромеханические данные

Кабельный ввод

- Однокамерный корпус
 - 1х кабельный ввод M20x1,5 (кабель ø 5 ... 9 мм), 1х заглушка M20x1,5или:
 - 1х колпачок ½ NPT, 1х заглушка ½ NPT
- Двухкамерный корпус
 - 1х кабельный ввод M20x1,5 (кабель ø 5 ... 9 мм), 1х заглушка M20x1,5или:
 - 1х колпачок ½ NPT, 1х заглушка ½ NPT

Пружинные контакты для провода сечением до 2,5 мм²

Модуль индикации и настройки

- Питание и передача данных От датчика, через покрытые золотом скользящие контакты (шина I²C)
- Индикатор Жидкокристаллический точечно-матричный
- Элементы настройки 4 клавиши
- Климатическое исполнение
- не установлен в датчике IP 20
- установлен в датчике без крышки IP 40
- Материалы
- Корпус ABS
- Смотровое окошко Полиэстровая пленка

⁴⁾ Проверено в соотв. с Рекомендацией 2 "Немецкого ллойда"

Питание

Напряжение питания	
– без взрывозащиты	14 ... 36 V DC
– EEx ia	14 ... 30 V DC

Допустимая остаточная пульсация	
– <100 Hz	$U_{ss} < 1\text{ V}$
– 100 Hz ... 10 kHz	$U_{ss} < 10\text{ mV}$

Нагрузка	см. диаграмму
----------	---------------




Рис. 26: Диаграмма напряжения
1 Нагрузка HART
2 Предел напряжения для прибора EEx ia
3 Предел напряжения для прибора не-Ex
4 Напряжение питания

Защита

Климатическое исполнение	
– Пластиковый корпус	IP 66/IP 67
– Корпус из алюминия или нерж. стали	IP 66/IP 68 (0,2 bar) ⁵⁾
Категория перенапряжений	III
Класс защиты	II

Вид взрывозащиты⁶⁾⁷⁾

ATEX	ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6
------	------------------------------------

⁵⁾ Для соблюдения данного вида защиты нужен подходящий кабель.
⁶⁾ См. соответствующую документацию
⁷⁾ В зависимости от спецификации заказа.

9.2 Размеры

Корпус




Рис. 27: Корпуса в климатическом исполнении IP 66/IP 67 и IP 66/IP 68, 0,2 bar (крышка для использования с установленным модулем индикации и настройки выше на 9 мм)

- 1 Пластиковый корпус
- 2 Корпус из нержавеющей стали
- 3 Алюминиевый двухкамерный корпус
- 4 Алюминиевый корпус

OPTISOUND 3010 C




Рис. 28: OPTISOUND 3010 C

1 Мертвая зона: 0,25 м

2 Диапазон измерения: на жидкостях - до 5 м, на сыпучих продуктах - до 2 м

9.3 Сертификаты

Заявление о соответствии CE

CE

Konformitätserklärung

Declaration of conformity
Déclaration de conformité

KROHNE

Krohne S.A.S.
Les Ors BP 98
F-26103 Romans Cedex

erklärt in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt / declare under
our sole responsibility that our product / déclare sous sa seule
responsabilité que le produit

**OPTISOUND 3010 C, OPTISOUND 3020 C, OPTISOUND 3030 C
4...20mA HART**

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen
übereinstimmt / to which this declaration relates is in conformity
with the following standards / auquel se réfère cette déclaration
est conforme aux normes

Emission / Emission / Emission → EN 61326 : 1997 / A1 : 1998 (Klasse A)
Immision / Susceptibility / Immission → EN 61326 : 1997 / A1 : 1998
EN 61010 – 1 : 2001

gemäß den Bestimmungen der Richtlinien / following the provision
of Directives / conformément aux dispositions des Directives

73/23 EWG
89/336 EWG

14.03.2005



i.V./p.p./P.O. Florian Stengele

Рис. 29: Заявление о соответствии CE

Заводской сертификат

KROHNE

Manufacturer declaration no. 24658

Messrs.

Krohne S.A.S.
Les Ors BP 98
F-26103 Romans Cedex

declares that the

**Ultrasonic sensor type OPTISOUND 3010 C, 3020 C, 3030 C
with electronic 4 ... 20 mA/HART**

in accordance with DIN/EN 60079-14/2004 paragraph 5.2.3 item c 1

and when used correctly under the condition that the operator follows the instructions in the documents listed:

- Mounting and operating instructions in the Operating Instructions manual
- Data and instructions of this manufacturer declaration
- Installation regulations

are suitable for use in Zone 2

The max. surface temperature increase* during operation is 23K.

With an ambient temperature of 70°C on the housing and a process temperature of 70°C, the max. surface temperature* is 93°C during operation.

Measures to maintain the explosion protection during operation:

- This declaration is only applicable if OPTISOUND is operated within the stated electrical threshold values.
- Permissible operating voltages: 14...36V DC
- The instrument must be installed and operated in such a way that no danger of ignition is expected due to electrostatic charge (depending of the version, the process fitting, the plastic coated probe part or the housing are made of electrically non-conductive plastic).
- The availability, the perfect quality and the correct position of the seal between the lower part of the housing and the cover must be ensured; the cover must be screwed on tightly.
- If the instrument is operated with opened cover, the indicating/adjustment module for OPTISOUND sensors is mounted or its keys are pushed, it must be ensured that no explosive atmosphere is present.
- Make sure that the cable entry is tight and strain-relieved; the outer diameter of the connection cable must be adapted to the cable entry; the pressure screw of the cable entry must be tightened carefully.
- Free openings for cable and cable entries must be covered tightly.
- OPTISOUND must be mounted in such a way that contact of the sensor to the vessel wall can be excluded by taking vessel installations and flow conditions in the vessel into account.
- The surface temperature must not exceed the ignition temperature of the concerned explosive atmosphere.

*Single component in the instrument

This instrument was judged by a person meeting the requirements acc. to DIN/EN 60079-14.

Krohne S.A.S.
Romans Cedex, den 31.05.05


I.V. Stengele

Рис. 30: Заводской сертификат

Änderungen vorbehalten